

東京都町田市三輪緑山1～3丁目のガスの供給支障について

【お知らせ】

現在、東京都町田市三輪緑山1～3丁目の一部のお客さまにつきまして、ガス管に水が入ったことにより、ガスが供給停止しております。お客さまには、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なお、本日中の供給再開を目指し、復旧作業にあたっておりましたが、水抜き作業に時間がかかっており、ガスの復旧は明朝となる見通しです。ガスを供給再開できるまでの間、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

供給停止件数	976戸
供給停止地域	東京都町田市三輪緑山1丁目から3丁目の一部
復旧見通し	本日中の供給再開を目指して作業にあたっておりましたが、ガス管からの水抜き作業に時間がかかっております。明朝の供給再開を目指し、現在作業中です。 ガス開栓作業の開始時間の詳細等が決まり次第、お知らせいたします。
原因	水道管からの漏水が何らかの理由によって、ガス管に入り、ガス管が水封されたため、供給停止したものです。
現在の作業状況と今後の対応	現在、ガス管に溜まっている水を除去しており、その後、ガスの圧力が正常に戻ったことを確認いたします。圧力が正常であることを確認できた後、お客さま宅を訪問し、安全確認を行った上で供給再開いたします。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

【お客さま問い合わせ窓口】 045 - 945 - 1160

以上