

## 東京都町田市三輪緑山1～3丁目のガスの供給支障について

### 【お知らせ】

現在、東京都町田市三輪緑山1～3丁目の一部のお客さまにつきまして、ガス管に水が入ったことにより、ガスが供給停止しております。お客さまには、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なお、17日中の供給再開を目指し、復旧作業にあたっておりますが、水抜き作業に時間がかかっており、ガスの復旧作業は18日の朝から開始する予定です。ガスを供給再開できるまでの間、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

供給停止件数	976戸
供給停止地域	東京都町田市三輪緑山1丁目から3丁目の一部
復旧見通し	<p>現在、ガス管からの水抜き作業を行っております。</p> <p>18日の朝7時頃から、お客さまを順次訪問し、ガスの開栓作業を実施する予定です。</p> <p>なお、朝6時頃には訪問できる見通しのため、6時から7時までの間に開栓をご希望のお客さまにつきましては、以下のお客さま問い合わせ窓口へご連絡ください。</p>
原因	水道管からの漏水が何らかの理由によって、ガス管に入り、ガス管が水封されたため、供給停止したものです。
現在の作業状況と今後の対応	現在、ガス管に溜まっている水を除去しており、その後、ガスの圧力が正常に戻ったことを確認いたします。圧力が正常であることを確認できた後、お客さま宅を訪問し、安全確認を行った上で供給再開いたします。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

**【お客さま問い合わせ窓口】 045 - 945 - 1160**

以上