

東京都町田市三輪緑山1～3丁目のガスの復旧状況について

【お知らせ】

昨日早朝から、東京都町田市三輪緑山1～3丁目の一部のお客さまにつきまして、ガス管に水が入ったことにより、ガスが供給停止しております。お客さまには、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なお、本日6時から、ガスの開栓作業を開始しております。供給を再開できるまでの間、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

供給停止件数	976戸
復旧件数	566戸（5月18日、10時現在）
現在の供給停止件数	410戸（5月18日、10時現在）
供給停止地域	東京都町田市三輪緑山1丁目から3丁目の一部
復旧見通し	本日6時から、お客さまを訪問し、ガスの開栓作業を開始しており、現在も順次、開栓作業を進めています。 昼ごろには、ほぼすべてのお客さまのガスの供給が再開できる予定です。
原因	水道管からの漏水が何らかの理由によって、ガス管に入り、ガス管が水封されたため、供給停止したものです。
現在の作業状況	現在、お客さま宅を訪問し、安全確認を行った上でガスの供給を再開しております。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

【お客さま問い合わせ窓口】 045 - 945 - 1160

以上