


誤穿孔・誤切断にご注意

同管種・同口径の路線は特に工事対象管の確認を確実に

【同管種・同口径とは】

同じ管種で同じ口径の管が同一路線に埋設されていることを指します。

ガス管に誤穿孔



ガス管？・水道管？



以下の確認作業の徹底をお願いします

- 図面の確認
- 継ぎ手形状の確認
- 引き込み管取り出し部の確認

埋設シートが無い場合や、表示テープが経年により変色している場合もあります。

誤穿孔・誤切断を防ぐために必ず**管全周を露出させた上での口径確認**をお願いします。