

(第8表)主要導管図



【凡例】

- 当社高圧導管(既設)
- 当社中圧導管(既設)
- 当社低圧導管(既設)
- ガスの流れ
- (卸先)
- (受入)
- 地区整圧器
- ◎ 製造所

} 連結点

連結点一覧				
連結点	ガス導管事業者	連結点の名称	口径	圧力
1	大多喜ガス(株) (払出)	菊間	300A	0.99MPa
2	大多喜ガス(株) (払出)	佐倉	200A	0.99MPa
3	京葉ガス(株) (払出)	沼南	200A	6.86MPa
4	京葉ガス(株) (払出)	葛西	400A	1.95MPa
5	習志野市企業局 (払出)	幕張西(第一ライン)	150A	0.99MPa
6	習志野市企業局 (払出)	東習志野(第二ライン)	300A	0.99MPa
7	野田ガス(株) (払出)	野田市今上地先	300A	0.99MPa
8	東部ガス(株) (払出)	荒川本郷	300A	0.99MPa
9	東部ガス(株) (払出)	守谷	300A	0.99MPa
10	東部ガス(株) (払出)	阿見	300A	0.99MPa
11	東部ガス(株) (払出)	水戸	400A	0.99MPa
12	(株)エナジー宇宙 (払出)	我孫子(布佐GS)	300A	0.99MPa
13	(株)エナジー宇宙 (払出)	取手(毛有)	300A	0.99MPa
14	(株)エナジー宇宙 (払出)	越谷支社(草加市/越谷市)(大間野ライン)	300A	0.99MPa
15	(株)エナジー宇宙 (払出)	さいたま市見沼区/さいたま市岩槻区(岩槻ライン)	300A	0.99MPa
16	(株)エナジー宇宙 (払出)	茨城県五霞町	200A	0.99MPa
17	(株)エナジー宇宙 (払出)	蓮田南	100A	0.99MPa
18	(株)エナジー宇宙 (払出)	小山	300A	0.99MPa
19	(株)エナジー宇宙 (払出)	鹿沼	200A	0.99MPa
20	(株)エナジー宇宙 (払出)	南平台・初山	100A	0.29MPa
21	(株)エナジー宇宙 (払出)	大谷東	150A	0.99MPa
22	(株)エナジー宇宙 (払出)	真岡インター	100A	0.0025MPa
23	(株)エナジー宇宙 (払出)	富里・成田	150A	0.99MPa
24	(株)エナジー宇宙 (払出)	蓮田北・白岡	100A	0.99MPa
25	(株)エナジー宇宙 (払出)	もえぎ野	100A	0.99MPa
26	鷲宮ガス(株) (払出)	第一ライン(本社地区)	300A	0.99MPa
27	鷲宮ガス(株) (払出)	第二ライン(大利根地区)	200A	0.99MPa
28-①	大東ガス(株) (払出)	朝霞受入ライン	200A	0.99MPa
28-②	大東ガス(株) (払出)	内間木受入ライン	200A	0.99MPa
28-③	大東ガス(株) (払出)	朝霞受入ライン(高圧)	150A	1.96MPa
29	大東ガス(株) (払出)	本社	300A	0.99MPa
30	大東ガス(株) (払出)	鳩ヶ谷南部	150A	0.99MPa
31	大東ガス(株) (払出)	鳩ヶ谷	150A	0.99MPa
32	大東ガス(株) (払出)	高幡	100A	0.29MPa
33	大東ガス(株) (払出)	座間市さがみ	100A	0.29MPa
34	大東ガス(株) (払出)	座間市相武台第一	100A	0.0025MPa
35	大東ガス(株) (払出)	座間市相武台第二	100A	0.99MPa
36	大東ガス(株) (払出)	座間市相武台第三	100A	0.99MPa
37	武州ガス(株) (払出)	所沢	400A	0.99MPa
38	武州ガス(株) (払出)	深谷	150A	0.99MPa
39	武陽ガス(株) (払出)	武蔵村山MS	400A	0.99MPa
40	昭島ガス(株) (払出)	第1ライン	300A	0.99MPa
41	昭島ガス(株) (払出)	第2ライン	200A	0.99MPa
42	昭島ガス(株) (払出)	第3ライン	100A	0.0025MPa
43	厚木ガス(株) (払出)	厚木(本社ライン)	300A	0.99MPa
44	厚木ガス(株) (払出)	伊勢原(小稲葉ライン)	300A	0.99MPa
45	秦野ガス(株) (払出)	第一ライン	200A	0.99MPa
46	秦野ガス(株) (払出)	第二ライン	200A	0.99MPa
47	小田原ガス(株) (払出)	小田原	400A	0.99MPa
48	小田原ガス(株) (払出)	開成	300A	0.99MPa
49	太田市都市ガス(株) (払出)	熊谷	300A	0.99MPa
50	太田市都市ガス(株) (払出)	邑楽	300A	0.99MPa
51	佐野ガス(株) (払出)	佐野	200A	0.99MPa
52	館林ガス(株) (払出)	邑楽	200A	0.99MPa
53	栃木ガス(株) (払出)	栃木(栃木GS)	150A	0.99MPa
54	伊奈都市ガス(株) (払出)	伊奈	100A	0.99MPa
55	角栄ガス(株) (払出)	佐倉	200A	0.29MPa
56	(株)エネクル (払出)	宇都宮	100A	0.99MPa
57	扇島都市ガス供給(株) (受入)	扇島BVS	750A	2.94MPa
58	(株)JERA (受入)	椎津川IVS	250A	6.86MPa
59	(株)JERA (受入)	姉ヶ崎 BVS	300A	6.86MPa
60	(株)INPEX JAPAN (払出)	佐野バルブステーション	250A	1.95MPa
61	(株)INPEX JAPAN (受入)	磯部BVS	500A	7.00MPa
62	(株)INPEX JAPAN (受入)	白石受入基地	250A	4.90MPa
63	(株)INPEX JAPAN (払出)	安行ステーション	250A	6.86MPa

(第8表) 主要導管図

