

お客さま各位

2019年10月13日  
10時30分  
東京ガス株式会社

## 台風19号に伴う都市ガスの供給支障について

台風19号に伴い、河川の氾濫や冠水により、ガス整圧器（地区ガバナ）が水没した地域に関して、安全のためにガスの供給を停止しております。お客さまには、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

### 1. 供給停止地域および件数

供給停止地域	件数
神奈川県川崎市高津区久地2丁目の一部	154件

今後、供給停止地域が拡大する可能性があります。状況が分かり次第、お知らせいたします。

### 2. 供給停止理由

ガス整圧器（地区ガバナ）の水没により、ガス供給圧力が上昇したため、安全のために、当該ガス整圧器（地区ガバナ）の上流側のバルブを閉止し、ガス供給を停止いたしました。

### 3. 復旧見通し

現時点では未定です。

### 4. 作業状況と今後の対応

今後、水が引いた後、ガス圧力が正常に戻ったことを確認した上で、お客さま宅にて安全確認を行い、ガス供給を再開いたします。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

【お客さま問い合わせ窓口】 東京ガスお客さまセンター  
0570-002211  
03-3344-9100（IP電話・海外からのご利用など）

以上