

お客さま各位

2019年10月13日  
21時00分  
東京ガス株式会社

## 台風19号に伴う都市ガスの供給支障について

台風19号に伴い、河川の氾濫や冠水により、ガス整圧器（地区ガバナ）が水没した地域やガス管に雨水等が流入した地域において、ガスの供給を停止しております。お客さまにご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

### 1. 供給停止地域および件数

	供給停止地域	原因	件数
神奈川県川崎市	高津区久地2丁目の一部	ガス整圧器(地区ガバナ)水没	154件
	中原区上丸子山王町1丁目の一部	ガス管水流入	52件

今後、供給停止地域が拡大した場合は、改めてお知らせいたします。

### 2. 今後の対応

ガス管のガス圧力が正常に戻ったことを確認した上で、お客さま宅にて安全確認を行い、ガス供給を再開いたします。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

【お客さま問い合わせ窓口】 東京ガスお客さまセンター  
0570-002211  
03-3344-9100（IP電話・海外からのご利用など）

以上