

2021年10月2日

1時45分

東京ガス株式会社

10/1 都市ガス供給支障関連（第2報）

都市ガスの供給支障の復旧状況について

本日発生しました神奈川県横浜市中区塚越・簗沢・寺久保の一部の地域における都市ガスの供給支障の復旧状況についてお知らせいたします。

お客さまにご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

1. 供給停止地域および戸数

供給停止地域		原因	戸数
神奈川県横浜市中区	塚越の一部	ガス管への水流入	39戸
	簗沢の一部		93戸
	寺久保の一部		41戸
			173戸

ガス管に流入した水の移動等により供給停止戸数が増加した場合は、改めてお知らせいたします。

2. 今後の対応

現在、ガス管内に流入した水の除去等、復旧に向けた作業を行っております。10月2日朝からの開栓作業開始を目指して、現在作業中です。

ガス管のガス圧力が正常に戻ったことを確認した上で、お客さま宅にて安全確認を行い、ガス供給を再開いたします。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下へお問い合わせくださるようお願いいたします。

【お客さま問い合わせ窓口】 東京ガスお客さまセンター
0570-002211
03-3344-9100（IP電話・海外からのご利用など）

以上